

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHIECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1180820

Výrobek: Trubky

Typ: HFFR typ 5

Jmenovité hodnoty: 5/3,5 mm, 7/5,5 mm, 7/3,5 mm, 10/5,5 mm, 10/8 mm,
12/10 mm, 12/8 mm, 14/10 mm, 14/12 mm, 16/12 mm,
20/16 mm, 25/20,4 mm, 32/27 mm, 40/34 mm a 50/40,8 mm

Objednatel: TIÚ-PLAST a.s.
Práce 657, 277 11 Neratovice, Česká republika

Výrobce: TIÚ-PLAST a.s.
Práce 657, 277 11 Neratovice, Česká republika

Výrobní místo: TIÚ-PLAST a.s.
Práce 657, 277 11 Neratovice, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 803536-01/01 ze dne: 10.12.2018

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 60332-3-10:10, ČSN EN 60332-3-23:10

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 803536 mezi
objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Platnost certifikátu je omezena do: 31.12.2021

17.12.2018

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



803536-01